



059720

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001
(Территориальный отдел в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском,
Петропавловском, Смоленском, Солонешенском районах.
659900, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, 15, тел.: (8-385-77) 2-24-42, факс: 2-24-42, to-belok@22.rospotrebnadzor.ru)

*Ирина
Навильская*

(Типовая форма)
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации
от 30.04.2011 № 141
(с изм. от 30.09.2011г. приказ № 532)

Территориальный отдел
в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском,
Советском, Петропавловском, Смоленском,
Солонешенском районах
(место составления акта)

“ 23 ” сентября 2016г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя.**
№ 17/151

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
08 сентября 2016 г. «Платовская средняя общеобразовательная школа»: Алтайский край,
Советский район, с. Платово, ул. Набережная, д. 62
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 17/144 от 25.08.2016 г. начальника Территориального отдела г.
Белокуриха, Алтайскому, Быстроистокскому, Петропавловскому, Смоленскому, Советскому,
Солонешенскому районам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю – Щербакова Андрея Сергеевича

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Платовская средняя
общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней (4 часа 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Территориальный отдел в г.
Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Смоленском,
Солонешенском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Платовская средняя общеобразовательная школа» Изосимова В.В. 25.08.2016 г. в 13 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю – Куницина Ирина Павловна; привлечен в качестве эксперта: эксперт, заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском, Смоленском, Солонешенском районах Щербаков Александр Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а):

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Платовская средняя общеобразовательная школа» Изосимова В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В МБОУ «Платовская СОШ» потолки и стены в кабинетах географии, литературы, складском помещении на пищеблоке, спортивном зале имеют видимые нарушения целостности (обвалившаяся штукатурка), имеются трещины, деформация, что подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях": *Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.*

2. В МБОУ «Платовская СОШ» фрамуги в спортивном зале используемые для проветривания помещения не функционируют (не открываются), что подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях": *Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.*

3. В МБОУ «Платовская СОШ» в обеденном зале вывешенное меню не утверждено руководителем образовательного учреждения, что подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: *Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.*

4. В МБОУ «Платовская СОШ» допускается выдача готовой пищи после проведения контроля бракеражной комиссией в составе менее 3-х человек (в журнале бракеража готовой продукции имеются подписи только одного человека бракеражной комиссии, а не 3-х человек), что подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 14.6. СанПиН

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: *Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюда к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.*

5. В МБОУ «Платовская СОШ» мытье кухонной посуды осуществляется совместно со столовой, что подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: *Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды.*

п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: *При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок:- механическое удаление остатков пищи; - мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих средств; - ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С;*

6. В МБОУ «Платовская СОШ» работником пищеблока не соблюдаются правила личной гигиены, а именно: санитарная одежда не меняется по мере загрязнения, что подтверждается заключением эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха № 34/260 от 23.09.2016 г., протокол взятия проб (образцов) № 17/205 от 08.09.2016 г. (протокол лабораторных испытаний № 10896 от 21.09.2016г.) смыв №8 на БГКП со спецодежды повара не соответствует требованиям МУ МЗ СССР № 2657 от 31.12.82 г. Вышеизложенное является нарушением п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: *Работники столовой обязаны - работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку;*

7. Согласно определению о назначении физико-инструментальной экспертизы № 17/162 от 08.09.2016 года и протокола отбора проб (образцов) № 17/206 от 08.09.2016г. в присутствии двух понятых проведены замеры физических факторов – параметров микроклимата – температуры воздуха в помещениях в МБОУ «Платовская СОШ», по адресу: с. Платово, ул. Набережная, д. 62

Согласно заключению эксперта Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха Щербакова А.С. № 34/261 от 23.09.2016 г. значения температуры воздуха в помещениях каб. математики, каб. литературы, каб. физики, каб. истории, каб. географии, кабинеты начальных классов, спортивный зал не соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается протоколом № 10906 измерений метеорологических факторов от 08.09.2016 г. филиала аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Бийске; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510265 действителен бессрочно.

Температура воздуха в кабинете математики точка 1: 25.4°±0.2 при норме 18-24°, точка 2: 26.6-26.4°±0.2 при норме 18-24°;

температура воздуха в кабинете литературы точка 1: 26.2°±0.2 при норме 18-24°, точка 2: 26.3-26.5°±0.2 при норме 18-24°;

температура воздуха в кабинете физики $25.9-25.7^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°;
 температура воздуха в кабинете истории точка 1: $26.0-25.7^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°, точка 2:
 $27.0-26.8^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°;
 температура воздуха в кабинете географии точка 1: $26.7-26.5^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°, точка 2:
 $26.7-27.0^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°;
 температура воздуха в кабинете начальных классов 2-4 точка 1: $26.1-26.0^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-
 24°, точка 2: $25.9-26.0^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°;
 температура воздуха в кабинете начальных классов 1-3 $25.3-25.2^{\circ}\pm 0.2$ при норме 18-24°;
 температура воздуха в спортивном зале точка 1: $24.6-24.9^{\circ}\pm 0.2$ при норме 17-20°, точка 2:
 $23.3-23.9^{\circ}\pm 0.2$ при норме 17-20°

8. Уровни искусственной освещенности в помещениях МБОУ «Платовская СОШ» не соответствуют требованиям, предъявляемым к искусственному освещению:

Уровни искусственной освещенности в спортивном зале $36\pm 3.3-78\pm 7.2$ лк при норме 200 лк
 Уровни искусственной освещенности в коридоре начальных классов $9\pm 0.8-26\pm 2.4$ лк при
 норме 75 лк; в коридоре 2го этажа $25\pm 2.3-49\pm 4.5$ лк при норме 75 лк

Согласно определению о назначении инструментальной экспертизы № 17/162 от 08.09.2016 года и протокола отбора проб (образцов) № 17/206 от 08.09.2016г. в присутствии двух понятых проведены замеры физических факторов - уровней искусственной освещенности в помещениях МБОУ «Платовская СОШ» по адресу: с. Платово, ул. Набережная, д.62

Изложенное подтверждается заключением эксперта № 34/261 от 23.09.2016г., протоколом № 10907 измерений освещенности от 08.09.2016г., и не соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.33, п. 41, п. 190 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

За выявленные нарушения ответственность несет должностное лицо – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Платовская средняя общеобразовательная школа» Изосимова Валентина Викторовна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Время проведения проверки:

«31» августа 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

«08» сентября 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

«23» сентября 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки:

Вид деятельности – услуги в системе школьного образования.

В 2016 г. проведен косметический ремонт помещений здания. Территория огорожена, благоустроена. Имеет следующее зонирование: учебная зона с прилегающей зоной отдыха, хозяйственная зона. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. В учебной зоне расположено 2-этажное здание школы. В хозяйственной зоне располагается: надворные туалеты, мусоросборник, который имеет плотно закрывающуюся крышку. Физкультурно-спортивная зона отсутствует.

Первый этаж здания включает помещения: учебные классы, гардероб, спортивный зал, кабинет директора, сан. узел для мальчиков. На втором этаже расположены: пищеблок, учебные классы, учительская, сан. узел для девочек. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Холодное водоснабжение – централизованное. Отопление: собственная котельная. Вентиляция: естественная. Освещение естественное и искусственное (лампы накаливания, которые оборудованы защитной арматурой). Канализование МБОУ «Платовская СОШ»: выгребная яма.

В школе обучается 64 ученика. Количество класс - комплектов – 8. Занятия проводятся с 8-30 до 14-30 в одну смену. Продолжительность уроков 45 минут, первые классы – 35 мин. 6-дневная учебная неделя, первый класс - 5- дневная. Сдвоенные уроки не проводятся.

Гардероб размещен на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса.

Обучение начальных классов: обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся II - III ступени образования организован образовательный процесс по классно-кабинетной системе на 1-2 этажах здания.

Кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей гигиеническим требованиям. Учебная мебель имеет маркировку и расставлена в соответствии с гигиеническими требованиями.

Спортивный зал общей площадью 160 кв.м, типовой. Потолок и стены побелены, пол дощатый, окрашен масляной краской. Освещение естественное и искусственное, защитная арматура и защитные решетки имеются. Вентиляция естественная.

В учебных помещениях применяются двухместные ученические столы, конторки. Расстановка столов трехрядная и двухрядная. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся произведена цветовая маркировка учебной мебели. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Для маркерных досок используются маркеры: черный, красный, темные тона синего и зеленого.

Во всех помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Уборочным инвентарем обеспечены, инвентарь промаркирован. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. Запас моющих и дезинфицирующих средств – «Comt», «Fari», «ДП Алтай».

Полы в учебных помещениях дощатые, окрашены масляной краской, в санитарных узлах - плитка.

Медицинское обслуживание осуществляется по средствам КГБУЗ «Советская ЦРБ».

Санитарные узлы МБОУ «Платовская СОШ»: на 1 этаже для мальчиков, на 2 этаже для девочек, туалеты (унитазы) оборудованы кабинами и раковинами. Для персонала выделен отдельный санузел. Полы крашеная плитка, стены побелены, потолок побелен. В санитарных узлах установлены педальные ведра. Все унитазы оборудованы сиденьями. Санитарно-техническое оборудование для учащихся и педагогов в учреждении в достаточном количестве, исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В туалетных помещениях мыло, бумажные полотенца в наличии.

Питьевой режим организован в форме стационарного питьевого фонтанчика.

Организация питания

Пищеблок и столовая располагаются на первом этаже. Имеется один вход - для персонала и загрузки продуктов и для приема грязной посуды. При столовой оборудовано 2 раковины для мытья рук учеников, бумажные полотенца. Пищеблок работает на полуфабрикатах. Освещение смешанное естественное и искусственное, выполнено лампами накаливания, защитная арматура имеется. Вентиляция естественная. Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов позволяющих проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Набор помещений: Складское помещение, горячий цех и доготовочная, объединены в одно помещение – кухню. Стены на 1,5м от пола – мраморная плитка, остальная часть и потолок – побелка. Пол – плитка, окрашенная масляной краской. Оборудование: две электрические плиты, жарочный шкаф, 2 холодильника, стол для чистой посуды, стол «ОС», стол «МС», стол «хлеб». Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется совместно. Для мытья

столовой и кухонной посуды оборудованы 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды. Вывешены инструкции для мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимов воды в моечных ваннах. Для мытья рук персонала установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды. Освещение смешанное: естественное и искусственное, выполнено лампами накаливания, защитная арматура имеется. Состояние холодильного и технологического оборудования - исправны.

Посудой кухонной, столовой обеспечены в достаточном количестве.

Пищевые продукты на пищеблоке сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены («ДП-Алтай», «Feri»).

Используются йодированные продукты питания – соль.

Мед осмотр и гигиеническое обучение сотрудников школы пройдены в полном объеме.

Производственный контроль осуществляется, протоколы лабораторных испытаний представлены.

Согласно определению о назначении физико-инструментальной экспертизы № 17/162 от 08.09.2016 года и протокола отбора проб (образцов) № 17/206 от 08.09.2016г. в присутствии двух понятых проведены замеры:

Измерения уровня шума замеренных в помещениях МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа» соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», что подтверждается протоколом измерений шума и вибрации № 10908 от 08.09.2016г.

Результаты замеров воздуха замкнутых помещений на содержание фенола, аммиака, формальдегида МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа» во всех точках измерений содержания химических веществ соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Изменение №11 к ГН 2.1.6.1338-03, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №27356 от 12.09.2016г.

Результаты замеров напряженности электромагнитного поля в помещениях МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа» во всех точках по всем диапазонам частот соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организациям работы», что подтверждается протоколом измерений электромагнитных полей №10909 от 08.09.2016г.

Уровень МЭД гамма-излучений в помещениях МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа» во всех точках измерений соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10910 от 08.09.2016г.

В порядке проведения плановой выездной проверки, на основании определения о назначении микробиологической, паразитологической и санитарно-химической экспертизы от 08.09.2016 г. № 17/161.

08.09.2016 г. проведен отбор образцов в МБОУ «Платовская СОШ» (протокол взятия проб (образцов) № 17/205 от 08.09.2016 г.):

- проба воды водопроводной на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям;

- образец обеда (Суп рассольник с тушенкой, подлив) на соответствие по микробиологическим показателям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

-смывы БГКП на соответствие МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»;

- проведено взятие смывов в соответствии с МУК 4.2.2661-10 на соответствие СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» по содержанию яиц гельминтов и цист простейших.

- проведено взятие смывов на соответствие Инструкции МЗ СССР № 15-6/42-90 г «Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация проведения профилактических противоэпидемических мероприятий» по содержанию иерсиний.

- проведено взятие смывов в соответствии с МУК 4.2.2661-10 на соответствие СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» по содержанию яиц гельминтов и цист простейших.

- овощи (морковь, картофель, лук, свекла) на соответствие Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию нитратов;

Согласно, заключения эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокуриха» № 34/206 от 23.09.2016 г.:

- проба воды водопроводной соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям;
- образец обеда (Суп рассольник с тушенкой, подлив) по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- смывы на БГКП (кроме пробы №8, код образца 29362.Г(Св).16 – с/о повара обнаружены БГКП) соответствуют МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»;
- смывы по содержанию яиц гельминтов и цист простейших соответствуют СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
- смывы на иерсинии соответствуют Инструкции МЗ СССР № 15-6/42-90 г «Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация проведения профилактических противоэпидемических мероприятий» по содержанию иерсиний.
- овощи (морковь, картофель, лук, свекла) по содержанию нитратов соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При осуществлении проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом марки Canon PC 2053.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 17/144 от 25.08.2016 г.; приложение к распоряжению № 17/144 от 25.08.2016 г., Определение № 17/161 и 17/162, протоколы отбора проб №17/205 и 17/206, заключение эксперта № 34/260 и 34/50 от 23.09.2016г, фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ И.П. Куницина

С актом проверки ознакомлен(а):, копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Платовская средняя общеобразовательная школа» Изосимова Валентина Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » 09 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты: « ___ » _____ 2016 г.

(подпись)

_____ А.С.Шербаков
(фамилия, имя, отчество)